

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное Управление МЧС России по Новосибирской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области**  
(наименование органа государственного надзора)

630099, г.Новосибирск, ул. Октябрьская, 86, тел. 226-92-66, E-mail: Ond-gorodskoy@yandex.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1011/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 88 комбинированного вида»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новосибирска  
по пожарному надзору Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-  
боты по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Но-  
восибирской области  
(наименование органа ГПН)

№ 1011

от « 25 » мая 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин.  
« 03 » июня 2019 г. по 13 ч 00 мин. « 07 » июня 2019

проведена проверка

Государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору Рева В.А.  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 88 комбинированного вида» по адресу: г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 8/5  
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Зинковой О.В. (и.о.завед.)  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования ко-	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	того (-ых) нарушены	4.	5.
1	расстояние от электросветильника до пожарных извещателей менее 0,5 метра	СП. 5 13130.2009 п.13.3.6	01.11.19	
2	кабельные линии пожарной сигнализации выполнены из кабеля не отвечающего требованиям	ст. 82 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. СП 6.13.130.2009, п. 6 ГОСТ 31565-2012.	01.11.19	
3	кабельные линии системы оповещения и управления эвакуации людей выполнены из кабеля не отвечающего требованиям	ст. 82 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. СП 6.13.130.2009, п. 6 ГОСТ 31565-2012.	01.11.19	
4	не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты резервных пожарных насосных агрегатов	Постановление правительства РФ № 390 п. 59	01.11.19	
5	при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по их освещенности (эвакуационное освещение)	Постановление правительства РФ № 390 п. 33, ГОСТ Р 55842-2013 п. 4.2.1.1.	01.11.19	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Рева Владимир Андреевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» июня 2019г.

М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получил:

[Handwritten Signature]  
(подпись)

г.о.завед. Богалова О.В.  
(должность, фамилия, инициалы)

«07» июня 2019г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.